



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Восточный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50

тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.511942

Действителен до 13.03.2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -
главный врач,
Руководитель ИЛЦ



13 февраля 2017г.

И.И. Гладких

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 441 -П

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБУ ДО "ЦДТ"
2. **Юридический адрес:** 618362 Пермский край, г.Кизел, ул.Пролетарская, 104 а.
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата
4. **Место проведения измерений:** МБУ ДО "ЦДТ"
618362 Пермский край, г.Кизел, ул. Пролетарская, 104-А
5. **Дата и время измерений:** 09.02.2017 с 17:50 до 00:00
Ф.И.О., должность: Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант
При измерениях присутствовал педагог д.о. Захарова Л.А.

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М	143515	207/15-0387п от 10.03.2015	09.03.2017	±0,13кПа давление; ±3% влажность; ±0,2 град С температура, ±5% скорость воздушного потока
2	рулетка измерительная металлическая FISCO UM5M	140714	14/9482 от 30.06.2016	29.06.2017	КТ 2
3	метеорологическая станция Vantage Pro2	AP150805025	СП 1261482 от 20.04.2016	19.04.2017	±0,5°C темп; ±4% влаж; ±1гПа давл; ±1м/с скор 0,5-20м/с; ±5% скор св.20м/с; ±6 град. направлен ветра

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: договор № 153 от 26.01.2016г.

Температура наружного воздуха минус 18 град.С. Условия проведения измерений: атмосферное давление 735 мм рт.ст.; температура воздуха 18,7 - 20,4°C; относительная влажность 17 - 21%.

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

10. **Код измерений:** 17.441 5/28

Протокол № 441 -П распечатан 13 февраля 2017г.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

**ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ**

№.№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %	
			изме- ренная	допустимая	изме- ренная	допустимая
Кабинет "Вокал и квинтинг"						
1	Центр обслуживаемой зоны	0,1	18,7	20 - 22	20	40 - 60
		0,6	18,7	20 - 22	21	40 - 60
		1,7	18,8	20 - 22	20	40 - 60
2	Центр обслуживаемой зоны	0,1	18,7	20 - 22	20	40 - 60
		0,6	18,7	20 - 22	20	40 - 60
		1,7	18,8	20 - 22	20	40 - 60
Кабинет "Кружок бисероплетения"						
3	Центр обслуживаемой зоны	0,1	20,2	20 - 22	17	40 - 60
		0,6	20,4	20 - 22	17	40 - 60
		1,7	20,4	20 - 22	17	40 - 60
4	На расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и СОП	0,1	20,2	20 - 22	19	40 - 60
		0,6	20,2	20 - 22	19	40 - 60
		1,7	20,3	20 - 22	19	40 - 60

Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений и результат:

_____ Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

_____ Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Восточного филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, город Пермь, улица Куйбышева, 50
Фактический адрес: Россия, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5
тел./факс (34256) 4-37-52, факс (34256) 4-43-67
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072, л/сч 20566U24190 УФК по Пермскому краю (Восточный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»), р/сч 40501810500002000002, в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь Код ОКПО 26619808

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

 **УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель
Восточного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» -
главный врач

И.И. Гладких
М.П.
13 февраля 2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 441 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 441 от 13.02.17г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МБУ ДО "ЦДТ"
2. **Юридический адрес:** 618362 Пермский край, г.Кизел, ул.Пролетарская, 104 а.
3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата
4. **Место проведения измерений:** МБУ ДО "ЦДТ"
618362 Пермский край, г.Кизел, ул. Пролетарская, 104-А
5. **Дата и время измерений:** 09.02.2017 с 17:50 до 00:00
Ф.И.О., должность: Кожевникова Е. Е. фельдшер-лаборант
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: договор № 153 от 26.01.2016г.
Температура наружного воздуха минус 18 град.С. Условия проведения измерений: атмосферное давление 735 мм рт.ст.; температура воздуха 18,7 - 20,4°С; относительная влажность 17 - 21%.
7. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:** СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

Температура воздуха **не соответствует** нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14, в точках:

Кабинет "Вокал и квиллинг": центр обслуживаемой зоны; на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и СОП.

Относительная влажность воздуха **не соответствует** нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.4.3172-14, в точках:

Кабинет "Вокал и квиллинг": центр обслуживаемой зоны; на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и СОП.

Кабинет "Кружок бисероплетения": центр обслуживаемой зоны; на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и СОП.

Врач-эпидемиолог  Белоярцева Е. В.